УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «Кузбасское УОР»

_____ Н.В.Сизикова

Приказ №99 от «14» 04 2021г.

ИНСТРУКЦИЯ
ИПБ-11-21
о мерах пожарной безопасности
в зданиях и помещениях ГПОУ «Кузбасское УОР»
и на прилегающих к ним территориях

1.Общие положения

1.1.Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГПОУ «Кузбасское УОР» (далее-УОР) устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, порядок организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений УОР в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2.Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений УОР, технологических процессов, технологического и производственного оборудования имеющегося в УОР согласно:

-Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 г. №654 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010 г.

-Федеральному закону от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции от 02.07.2013 г.

-Федеральному закону РФ 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.21.2018 г.

1.3.Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ГПОУ «Кузбасское УОР» является обязательной к исполнению всеми работниками, обучающимися а также для временных, командированных в УОР работников.

1.4.Администрация, педагогические работники, тренеры, специалисты, обслуживающий персонал УОР обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.5.Непосредственное руководство в УОР осуществляет директор, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдении требований пожарной безопасности.

1.6.Обучение сотрудников УОР осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования в объеме знаний требования нормативно-правовых актов регламентирующих пожарную безопасность в части

противопожарного режима а также приемов и действий при возникновении пожара позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. Лица не прошедшие противопожарный инструктаж а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в УОР не допускаются.

1.7. Противопожарный инструктаж работников УОР осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяются директором УОР с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.8.О факте проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей в УОР делается запись в имеющемся журнале учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.9.Здания и сооружения УОР перед началом каждого учебного года должны быть приняты комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.10. Сотрудники УОР виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем невыполнение) настоящей инструкции по пожарной безопасности в УОР несут уголовную, административную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2.Характеристика объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1.Особо важным фактором в УОР является пребывание обучающихся различного возраста.

2.2.УОР относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

2.3.В УОР имеются помещения кабинетов администрации, специалистов, учебных кабинетов, тренировочные залы, актовый зал, столовая с пищеблоком и кладовыми продуктов, медицинский восстановительный центр, комнаты для временного проживания обучающихся, склад(помещение) ТМЦ, отдельно стоящее здание гаража и прачечной.

2.4.Опасными в пожарном отношении являются помещения:

-кабинет химии и лаборантская комната-использование в учебных целях в небольшом количестве химически активных веществ ЛВЖ и ГЖ при проведении практических (лабораторных работ), временное хранение в лаборантской;

-кабинет физики и лабораторная комната-применение электроприборов при проведении практических (лабораторных работ);

-кабинет информатики -большое количество персональных компьютеров и оргтехники, используемой в образовательной деятельности

-библиотека-хранение горючих материалов(бумага, картон), сконцентрированных на небольшой площади;

-серверная -большое количество оргтехники сконцентрированное на небольшой площади;

-пищеблок столовой- процессы по приготовлении пищи для обучающихся с использованием теплового кухонного и технологического оборудования;

-помещения гаража- наличие легковоспламеняющихся жидкостей.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи

3.1. Уполномоченными должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в УОР являются начальник хозяйственного отдела и специалист по комплексной безопасности ;

3.2.Ответственными за пожарную безопасность в помещениях с повышенной пожароопасностью являются:

- кабинет химии и лаборантская-преподаватель химии;
- кабинет физики и лабораторная комната-преподаватель физики;
- кабинет информатики-преподаватель информатики;
- библиотека-библиотекарь;
- серверная-начальник хозяйственного отдела;
- пищеблок столовой-заведующий производством (шеф-повар);
- гараж-начальник гаража.

3.3.Ответственными за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение(информирование) директора УОР являются вахтеры.;

3.4.Ответственным за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств является специалист по комплексной безопасности;

3.5.Ответственным лицом за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты(систем оповещения людей о пожаре) является начальник хозяйственного отдела;

3.6.Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) является электрик УОР;

3.7.Ответственным за остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, перекрывание водных (при необходимости), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений зданий является начальник хозяйственного отдела;

3.8.Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны является директор УОР;

3.9.Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, является специалист по комплексной безопасности;

3.10.Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является вахтер;

3.11. ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ним первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава является директор УОР;

3.12.Ответственным за организацию привлечения сил и средств УОР к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его распространения, является начальник хозяйственного отдела;

3.13.Ответственными за эвакуацию обучающихся являются педагогические работники, тренеры проводящие с ними занятия в момент эвакуации;

3.14. Ответственными за эвакуацию обучающихся находящихся в местах для временного проживания являются дежурные воспитатели.

4.Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в УОР, в местах для временного проживания.

4.1. В УОР единовременно может находиться не более 400 человек (обучающиеся и персонал).

4.2.В местах для временного проживания единовременно может находиться не более 115 человек обучающихся.

5.Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в УОР

5.1. Директор УОР:

-обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в УОР, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в УОР, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;

-определить сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;

-организовать проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

-обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации обучающихся, работников а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях УОР;

-обеспечить категорирование по пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

-обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;

-осуществлять с периодичностью, указанной в технической документации, или не реже 1 раза в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документации изготовителя средств огнезащиты и(или) производителя огнезащитных работ, хранить документацию на объекте защиты;

-по результатам проверки обеспечить составление акта проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования УОР;

-в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, обеспечить проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснование расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;

-обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами. Обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

-обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений УОР при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытий) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
-организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений УОР при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
-организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;
-запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях УОР;
-известить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории УОР, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;
-обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории УОР, и организовывать проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
-принимать необходимые меры по защите зданий и сооружений УОР и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;
-обеспечить наличие на вахте инструкций о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты УОР;
-обеспечить здания и сооружения УОР первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;
-обеспечить выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов и др.) аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
-обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
-Обеспечить наличие на противопожарных дверях и воротах исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах. А на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли и непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания;
-обеспечить наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также дверных ручек, устройств антипаника, замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей предусмотренных производителем;
-обеспечить наличие телефонной связи на вахте, исправных ручных фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;
-обеспечить один раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
-обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи;
-в соответствии с технической документацией изготовителя обеспечить проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
-обеспечить оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в УОР;
-обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;
-оказать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
-предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в УВОР, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;
Обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

5.2.Уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность обязано:
-следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим, тренерским, вспомогательным и обслуживающим персоналом УОР;
-пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования;
-в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений;
-разместить в УОР знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;
-осуществлять практические тренировки по эвакуации обучающихся, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях УОР;
-обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях во время мероприятия;
-содержать наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы. а также ограждения на крышах(покрытиях) зимой и сооружения в исправном состоянии, осуществлять их очистку от

снега (наледи) в зимнее время и не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания с составлением протокола и внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
-определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, апри этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
-обеспечить отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующую нормам освещенность, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;
-обеспечить бесперебойную работу эвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
-следить за исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнений в приторах на противопожарных дверях, приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток. Эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж;
-следить за наличием и исправным состоянием механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных) дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнителей и порогов противопожарных дверей выполнять своевременно ремонт и замену;
-организовать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях УОР, размещение иных первичных средств пожаротушения;
-обеспечивать 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
-разработать инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты; обеспечить пост телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями;
-организовать очистку зданий, сооружений и территории УОР от горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности и листвы;
-организовать проверку на исправность заземляющих устройств;
-следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты УОР;
-организовать своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов;
-содержать (в любое время года) свободными проезды и подъезды к зданиям. Сооружениям и строениям УОР, наружным пожарным лестницам и гидрантам;
-установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий УОР после завершения учебных занятий;
-обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения УОР.

5.3.Все сотрудники и работники УОР обязаны:
-строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в УОР, правила пожарной безопасности и противопожарного режима;
-обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;
-контролировать соблюдении требований пожарной безопасности обучающимися;
-принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации обучающихся и работников при пожаре;

-знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
-при выявлении каких либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за пожарную безопасность в УОР;
-знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению обучающихся и работников;
-оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;
-своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
-выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в УОР.

5.4. Классный руководитель, кураторы групп обязаны:
-следить за соблюдением правил пожарной безопасности обучающимися в УОР, включая массовые и внеурочные мероприятия;
-при поступлении впервые в УОР проводить с обучающимися первичный противопожарный инструктаж и впоследствии не менее одного раза в полугодие повторный противопожарный инструктаж по программе первичного инструктажа;
-с обучающимися во внеурочное время проводить беседы на темы предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в УОР, дома(быту), на природе.

5.5. Педагогические работники и тренеры обязаны:
-обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном кабинете или помещении, а также в кабинете, в котором проводится занятие;
-содержать в учебных кабинетах УОР только необходимые для обеспечения образовательной деятельности приборы и модели, принадлежности и другие предметы, не захламлять кабинет и эвакуационные выходы, не содержать в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;
-в учебных кабинетах УОР размещать только необходимую для обеспечения образовательной деятельности мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах на стеллажах или стационарно установленных стойках;
-осуществлять своевременную эвакуацию в случае пожара обучающихся из учебных кабинетов в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния обучающихся.

6.Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов

6.1.Порядок содержания зданий, сооружений и помещений УОР
6.1.1. В зданиях, сооружениях и помещениях УОР запрещено:
-увеличивать установленное число столов, а также превышать нормативную вместимость в учебных кабинетах, столовой и актовом зале;
-размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;
-использовать подвальные и цокольные этажи для организации досуга, залы для проведения мероприятий, если это не предусмотрено проектной документацией;

-хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

-использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

-устанавливать глухие решетки на окнах т приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах РФ и нормативных документах по пожарной безопасности;

-снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

-проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты;

-проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

-устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;

-устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

-устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V класса степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

-размещать на лестничных клетках в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

-эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

-проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

-выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

-оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

-оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы.

6.1.2.Все здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.1.3.Расстановка мебели и оборудования в учебных кабинетах, столовых и других помещениях УОР не должна препятствовать эвакуации людей и свободному проходу к средствам пожаротушения.

6.1.4.В учебных кабинетах УОР разрешено размещать только необходимую для учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

6.1.5.двери чердачных помещений УОР, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть размещена информация о месте хранения ключей.

6.1.6.В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружних стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений в УОР должна храниться документаций, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применяемых строительных конструкций, заполнения проемов в них, изделий и материалов.

6.1.7.В здания УОР проживание обслуживающего персонала и других лиц запрещено.

6.1.8.Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения директора УОР.

6.2.Порядок содержания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

6.2.1. В соответствии с технической документацией изготовителя огнезадерживающие устройства в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре должны проходить периодическую проверку с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6.2.2.Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды и каналы должны очищаться от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы производятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6.2.3.При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха строго запрещено:

-оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;

-закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

-выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, и любые другие горючие вещества;

-хранить в вентиляционных камерах какое-либо оборудование и материалы.

6.2.4.Для разогрева ледяных пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Разогрев ледяных пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

6.3.Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

6.3.1.При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эксплуатации знаков противопожарной безопасности).

6.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещено:

-оборудовать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

-размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

-оборудовать в тамбурах выходов из зданий сушилки, и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении(если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре) а также снимать их;

-изменять направление открывания дверей за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются особые требования.

6.3.3.Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6.3.4.Не допускается в УОР устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

6.3.5.Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

6.3.6.Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы в УОР, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

6.3.7.Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.3.8.Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

6.3.9.В актовом зале знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросетей могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

6.3.10. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания УОР всегда должны содержаться в исправном состоянии.

6.3.11.Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж(за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли и непосредственно наружу) оборудуются приспособлениями для самозакрывания.

6.3.12.при расстановке в кабинетах мебели и иного учебного оборудования, в помещениях пищеблока- технологического и теплового оборудования, в помещениях хранения ТМЦ и продуктов-стеллажей необходимо обеспечить наличие свободных проходов к выходам из данных помещений.

6.4. Порядок содержания и эксплуатации территории УОР и прилегающей к ней территории

6.4.1.Территория УОР должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно убирать и вывозить с территории УОР.

6.4.2.Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

6.4.3.Запрещается использовать противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями и строениями УОР для складирования материалов, мусора, травы, листвы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня(мангалов, жаровен), сжигания отходов и тары.

6.4.4.На территории УОР запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

6.4.5.Запрещена стоянка автотранспорта, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

6.4.6.В УОР должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание(в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

6.4.7.Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

6.4.8.В случае пожара обеспечивается ручное оперативное открывание ворот, ограждений и иных технических средств на проездах к зданиям и сооружениям УОР дежурным персоналом в рамках организации круглосуточного дежурства.

6.4.9.Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиям пожарной безопасности.

6.4.10.При проведении ремонтных(строительных) работ связанных с закрытием дорог, проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство) незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки проездов.

7.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

7.1.Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

7.1.1.Электрические сети и электрооборудование, которые используются в УОР, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.1.2.Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7.1.3.При эксплуатации электрооборудования строго запрещается:

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

-оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

-пользоваться розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

-завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;

-пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

-использовать нестандартные (самодельные) электические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;

-размещать(складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

-при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

-прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

-размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать

оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение).

7.1.4.запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.

7.1.5.Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.

7.1.6.Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

7.1.7.В складских и других помещениях УОР с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение(со стеклянными колпаками).

7.1.8.Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м. от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.

7.1.9.Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли.

7.2.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на пищеблоке

7.2.1.Работники пищеблока УОР, работающие с электронагревательным и техногогическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций завода-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

7.2.2.На пищеблоке УОР на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

7.2.3.Технологические процессы на пищеблоке проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации оборудования и другой эксплуатационной документации, оборудование должно соответствовать технической документации изготовителя.

7.2.4.При эксплуатации электрооборудования на пищеблоке столовой УОР необходимо:

-визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзеток, электровилок, устройств заземления;

-не перемещать рядом в тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества(жидкости) с целью предотвращения возгорания;

-при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности и разрешения руководителя работ;

-при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

7.2.5.При работе с оборудованием на пищеблоке не допускается:

-хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.;

-использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;

-оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;

-охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

7.2.6.Запрещается в рабочее время разгрузка(загрузка) продуктов питания и сырья на пищеблок через эвакуационный выход.

7.2.7.По окончании рабочего дня перед закрытием пищеблока необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети. В распределительном щитке данное электрооборудование должно быть обесточено.

7.3.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров в кабинете информатики

7.3.1.Обучающиеся УОР при работе с персональными компьютерами и иной оргтехникой должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности при ее эксплуатации.

7.3.2.В кабинете информатики запрещается:

-складывать на оргтехнику(системные блоки, мониторы, принтеры и.т.д.) горючие вещества и материалы(изделия из бумаги, одежду и пр.);

-эксплуатировать компьютеры в разобранном виде со снятыми крышками;

-размещать ПК в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция(охлаждение) предусмотренное заводом-изготовителем;

-проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора;

Эксплуатировать электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

7.3.3.Необходимо немедленно отключить персональный компьютер и иную оргтехнику при обнаружении неисправностей(сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

7.4.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинете химии и лаборантской

7.4.1.В учебном кабинете химии не допускается хранение пожароопасных реактивов. В лаборантской кабинета химии временно могут храниться реактивы в небольшом количестве, не превышающем необходимое количество для проведения практических работ или опытов на уроках. Доставка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

7.4.2.Храненрие материалов и веществ, необходимых для проведения лабораторных работ по химии необходимо обеспечивать с учетом их физико-химических свойств и требований норм пожарной безопасности. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допустимо.

7.4.3.Растворы, другие вещества и материалы, совместное хранение которых может вызвать аккумуляцию тепла, образование пожароопасных концентраций или служить импульсом для самовозгорания, должны храниться раздельно в соответствующей упаковке в несгораемых шкафах, ключи от которых находятся у преподавателя химии. На емкостях с химическими реактивами должны быть четко написаны названия с указанием их наиболее характерных свойств.

7.4.4.Проведение любых опытов и демонстрационных экспериментов, во время которых используются горючие летучие вещества, необходимо осуществлять исключительно в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией, при этом должно быть предусмотрено верхнее и ни жнее удаление воздуха.

7.4.5.Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.
7.4.6.На столах должны быть предусмотрены бортики, предотвращающие стекание жидкости на пол.
7.4.7.Строго запрещено хранение растворов и химических реактивов в таре без соответствующих этикеток, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей –в сосудах, изготовленных из полимерных материалов.
7.4.8.Перед началом проведения каждой лабораторной и практической работы с обучающимися проводится соответствующий инструктаж по охране труда.
7.4.9.В кабинете химии строго запрещено:
-перед проведением нагрева заполнять пробирки жидкостью более чем на одну треть от их общего объема;
-использовать бензин в качестве топлива в спиртовках;
-зажигать спиртовку от другой горящей спиртовки;
-пользоваться открытыми нагревательными приборами, если вблизи находятся сосуды с легковоспламеняющимися летучими веществами;
-зажигать спиртовки при уборке случайно пролитых огнеопасных жидкостей;
-накрывать оборудование бумагой и какими-либо посторонними предметами;
-допускать чрезмерное скапливание большого количества бумаги на рабочих местах;
-допускать попадание жидкостей на поверхности любых электроприборов;
-оставлять без присмотра зажженные спиртовки, включенное или работающее оборудование, приспособления, вычислительную технику и оргтехнику;
-утилизировать через канализационную систему химические реактивы, растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
-оставлять обучающихся в кабинете химии одних без присмотра.
7.4.10.Преподаватель химии по окончании практических занятий убирает все пожароопасные вещества и материалы в лаборантскую, оборудованную для временного хранения.
7.4.11.Лаборант кабинета химии после окончания лабораторной работы обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

7.5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинете физики и лаборантской.

7.5.1.В учебном кабинете физики и лабораторной не допускается хранение пожароопасных реактивов и жидкостей.
7.5.2.В кабинете физики используются электроприборы, электропитание подведено к ученическим столам. Запрещается подключать к рабочим столам обучающихся напряжение свыше 42В переменного и 110 постоянного тока.
7.5.3.Необходимым условием безопасного использования электрооборудования в кабинете физики является наличие заземления.
7.5.4.Все электрические приборы должны иметь исправные указатели напряжения, на которые они рассчитаны и полярность.
7.5.5.Перед уроком преподавателю физики и лаборанту необходимо подготовить к работе нужное оборудование и приборы, проверить их исправность. До включения электроприборов в сеть

необходимо убедиться в соответствии положения переключателя сетевого напряжения его номинальному значению.

7.5.6.Перед проведением лабораторной(практической) работы с обучающимися необходимо провести инструктаж, включающий меры пожарной безопасности при проведении данного вида работ.

7.5.7.В кабинете физики запрещено:

-применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы;

-проводить проверку наличия напряжения способом короткого замыкания;

-использовать оборудование, приборы, провода и кабели с нарушениями их целостности, открытыми токоведущими частями;

-включать без нагрузки выпрямители;

-нагружать измерительные приборы выше предельных значений, обозначенных на их шкале;

-применять обучающимися приборы с надписями на корпусе «Только для проведения опытов учителем»;

-использовать несертефицированные электронагревательные приборы, удлинители;

-оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть приборы и оргтехнику в том числе находящиеся в режиме ожидании, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7.5.8.После урока необходимо отключить все электрические приборы в кабинете физики от электросети и аккумуляторов.

7.6.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в библиотеке УОР

7.6.1.В помещении библиотеки осуществляется хранение и использование в образовательных целях книг, школьных учебников, журналов, газет и методической литературы, которые изготовлены из бумаги и картона, являющихся горючими материалами.

7.6.2.Книги,журналы и газеты необходимо хранить на стеллажах и в шкафах. Запрещается размещать книги и журналы (газеты) между стеллажами на путях эвакуации.

7.6.3.При проведении тематических книжных выставок в библиотеке демонстрационные стенды не должны размещаться на путях эвакуации.

7.6.4.При хранении книги, журналы, и газеты необходимо предохранять от источников нагревания, температура которых более 100 градусов.

7.6.5.В библиотеке УОР запрещается:

-хранение и размещение книг, журналов и газет в кипах или россыпью, в том числе временное, на существующих путях эвакуации;

-располагать персональный компьютер и оргтехнику вблизи книг, газет и журналов, располагать на оргтехнике книги, газеты и журналы а также иные предметы и вещи;

-оставлять компьютер, принтер, ксерокс без присмотра;

-использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;

-обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрическине светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) которые предусмотрены конструкцией светильника;

-применять электронагревательные приборы не имеющие устройств тепловой защиты и сертификата, а также при отсутствии или неисправности у электронагревательных приборов терморегуляторов, которые предусмотрены их конструкцией;
-использовать несертифицированные (самодельные) удлинители.
7.6.6.В помещениях библиотеки УОР необходимо ежедневно выносить мусор, отработанную бумагу и картон.

7.7.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ, в кладовых для продуктов

7.7.1.При размещении и хранении материалов, изделий, продуктов необходимо учитывать их пожароопасные физико-химические свойства.
7.7.2.Расстояние от электросветильников до хранящихся материалов и продуктов должно составлять не менее 50 см.
7.7.3.Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и другого теплового воздействия. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях, изолированных от места хранения.
7.7.4.В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, кладовых для продуктов не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношение к деятельности УОР.
7.7.5.Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалам
7.7.6.Количество инвентаря и ТМЦ, продуктов в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.
7.7.7.В помещениях склада инвентаря и ТМЦ, кладовых для продуктов запрещено:
-хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
-использовать бытовые электрические нагревательные приборы;
-оставлять после завершения работы включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;
-разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, применяя для этого открытый огонь;
-устройство любых бытовок, комнат для охранников, комнат для приема пищи;
-использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
-оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;
-пользоваться электрическим утюгом, электроплиткой, электрочайником и другими нагревательными приборами;
-размещать штепсельные розетки в помещениях склада и кладовых;
-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) разными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и иными предметами.
7.7.8.При использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите.
7.7.9.Оборудование склада инвентаря и ТМЦ, кладовых продуктов по завершению рабочего дня необходимо обесточить. Аппараты, предназначенные для выключения электроснабжения, должны

находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

7.8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в серверной

7.8.1.Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

7.8.2.Нельзя использовать технические помещения (серверные) для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

7.8.3.Запрещается использовать для проживания людей технические помещения.

7.8.3.Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7.8.4.Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

7.8.5. Не допускается использование орг.техники (системные блоки, мониторы, принтеры и.т.д.) в бескорпусном (частично разобранном) виде.

7.8.6.Запрещается складывать на орг. технику (системные блоки, мониторы, принтеры и.т.д.) бумагу, легкогорючие материалы.

7.8.7. В помещении серверной запрещено:

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. - проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

7.8.8. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра оборудования обеспечивается соблюдение необходимых мер пожарной безопасности.

7.8.9.По окончании рабочего дня отключить все оборудование, кроме оборудования, которое должно находиться в непрерывном режиме работы.

7.9.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в гараже

7.9.1. Не допускается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы.

7.9.2.Покрытие пола автостоянки должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.

7.9.3.Автомобиль, прибывший в гараж, должен быть оборудован исправным, сертифицированным огнетушителем.

7.9.4. курение в гараже не разрешается.

7.9.4. Помещения гаражных боксов должны оборудоваться:

-автоматической пожарной сигнализацией;

-системой оповещения людей о пожаре;
-сертифицированными переносными огнетушителями в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;
-буксировочными тросами из расчета 1 трос на 10 автомобилей.
7.9.5. Наружные проезды и площадки у выходов из гаража должны своевременно очищаться от снега и льда.
7.9.6. Должен быть разработан план эвакуации, расстановки автомобилей с указанием очередности и порядка эвакуации.
7.9.6. В местах проезда автомобилей высота помещений и ворот от пола до низа выступающих конструкций и подвесного оборудования должна превышать не менее чем на 0,2 м наибольшую высоту автомобиля и должна быть не менее 2,0 м.
7.9.7. Минимальные размеры мест хранения следует принимать: длина места стоянки - 5,0 м, ширина - 2,3 м.
7.9.8.Помещения содержать в чистоте. Упаковочный материал необходимо удалять ежедневно по мере его накопления.
7.9.9.Пролитые на пол ГСМ должны быть немедленно убраны при помощи песка.
Рабочую одежду необходимо хранить в специальных шкафах.
7.9.10. На случай отключения электроэнергии в гараже храниться электрический фонарь.
7.9.11. При эксплуатации гаража запрещается.
-устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями.
-загромождать выездные ворота и проезды.
-производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
-оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла.
-заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо.
-хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла.
-подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах.
-подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения.
7.9.12. При эксплуатации в гараже электроустановок запрещается:
-оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
-прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий;
-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
-пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
-при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
7.9.13. Хранить запасы топлива и масел, а также тару из-под ГСМ.
7.9.14. Применять горючие растворители (ацетон, бензин) для промывания инструмента и оборудования вне специально оборудованных площадок.
7.9.15. Оставлять на месте стоянки промасленную ветошь и спецодежду по окончании работы.
7.9.16. Хранить вместе с каучуком или резиной какие-либо другие материалы, не зависимо от однородности применяемых огнетушащих веществ.
7.9.17. Проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска и при нахождении в помещении лиц, не участвующих в проведении работ.
7.9.18. Производить термические, сварочные и другие пожароопасные работы

7.8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинетах различного назначения

7.8.1.В учебных кабинетах УОР допускается размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности. пособия и.т.п.
7.8.2.приборы, принадлежности, пособия и.т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях УОР, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах, или на стационарно установленных стойках.
7.8.3.Хранение в учебных кабинетах, лабораториях и лаборантских УОР учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для выполнения опытов и других видов работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.
7.8.4.Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения, доступов к первичным средствам пожаротушения.
7.8.5.Перед работой в кабинете необходимо провести проверку:
-на отсутствие внешних повреждений розеток;
-на бесперебойную работу электроосвещения;
-на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания учебного электрооборудования, приборов.
7.8.6.После завершения занятий в кабинетах, мастерских, спортивных залах и лабораториях УОР преподаватели, лаборанты, тренеры и другие сотрудники должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

8.Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

8.1.Хранение сырья и полуфабрикатов разрешается в складских помещениях для продуктов и кладовых.
8.2.Количество продуктов на складе продуктов (в кладовых) для использования на пищеблоке столовой УОР не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

8.3.Не допускается единовременное хранение в производственных помещениях пищеблока сырья и полуфабрикатов в количестве, превышающем сменную потребность.
8.4.Готовая продукция (блюда и кулинарные изделия) до окончания смены должны выдаваться на раздаче.
8.5.Не допускается хранить готовую продукцию в продовольственных помещениях.

9.Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.
9.1.Перед началом культурно-массового мероприятия лицо, ответственное за пожарную безопасность в УОР, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
9.2.на время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников УОР в помещении и на сцене.
9.3.Во время проведения культурно-массовых мероприятий с обучающимися следует находиться классным руководителям, кураторам, преподавателям. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение детьми требований пожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.
9.4.В помещениях УОР без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.
9.5.С целью осуществления эффективной эвакуации при возникновении пожара, кресла в актовом зале должны быть расположены согласно СП 118.13330, 2012, а именно:
-площадь одного посадочного места в зрительном зале (без учета эстрады) должна быть не менее 0,65 кв.м;
-расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей в зрительном зале должно составлять не менее 0,9 м;
- 9.6.При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается:
-проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
-превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;
-закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.
9.7.Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.
9.8.На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.
9.9.В елочных гирляндах (НПБ234-97*):
-номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26 В;

-в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, выполненных из полиэтилена;
-должны использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы сечением не менее 0,5 мм;
-максимальная температура наружной поверхности светящего элемента после установившегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной мощности, и температуре окружающей среды (25+-5)°С должна быть не более 65°С;
-потребляемая мощность должна быть не более 50 Вт.
9.10.Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.
9.11.При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминация или гирлянды немедленно обесточиваются.
9.12.Оформление иллюминации елки должно выполняться опытным электриком.
9.13.При оформлении елки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и целлулоида.
9.14.Запрещается находиться рядом с елкой в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги и картона, а также зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.
9.15.Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма)
9.16.Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.
9.17.Запрещается хранение декораций, бутафорий, инвентаря и другого имущества под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под актовым залом.
9.18.Все проходы и выходы в актовом зале должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.
9.19.Эвакуационные выходы из актового зала или спортивного зала при проведении в них культурно-массовых или спортивных мероприятий должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в данных помещениях, световые указатели должны быть во включенном состоянии.
9.20.Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием обучающихся, гостей и родителей:
-в случае возникновения пожара действия педагогических работников, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение;
-при загорании одежды на участнике праздника, не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно его повалить на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя;
-при возникновении пожара или загорания при проведении праздников, первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;
-исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

-классному руководителю, кураторам, педагогам быстро организовать обучающихся в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее короткий безопасный путь, увести из помещения в безопасное место;
-при задымлении помещения, скажите детям пригнуться и выводить так;
-если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации;
-после того, как обучающиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте, доложите директору УОР о том, что все обучающиеся находятся с вами в безопасности.

10.Порядок осмотра и закрытия помещений УОР по окончании работы

10.1.Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (неотключеными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электрические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованием инструкции по эксплуатации.

10.2.Сотрудник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том числе:
-отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов, а также обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в кабинете);
-проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
-проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также аккумуляторов, а также обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в кабинете);
-проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
-проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
-закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;
-проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.

10.3.В случае выявления сотрудником (работником) каких-либо неисправностей, следует известить о случившемся начальника хозяйственного отдела (при его отсутствии иное должностное лицо).

10.4.Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

10.5.После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение.

11.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ.

11.1.Курение в помещениях и на территории УОР запрещено.

11.2.Все окрасочные и огневые работы в УОР проводятся в период каникул при отсутствии обучающихся. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

11.3. При проведении окрасочных работ необходимо :
-производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены УОР с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на

рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;
-не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;
-помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия) выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;
-запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях;
-наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации-после завершения работ в помещениях;
-промывать оборудование и инструмент, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
11.4.Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и.т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории УОР только с разрешения директора УОР.
11.5.Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
11.6.При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.
11.7.При проведении огневых работ необходимо:
-перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков);
-обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
-плотно закрыть все двери, соединяющие помещения УОР, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.
11.8.Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ.
11.9.Находящиеся в радиусе очистки территории настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
11.10.При осуществлении огневых работ строго запрещается:
-приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;
-проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

-использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
-допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
-проводить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением;
-осуществлять огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих красок, лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
11.11.При проведении электросварочных работ:
-запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
-следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов…Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняются при помощи медных кабельных наконепчников, скрепленных болтами с шайбами;
-следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
-в качестве обратного проводника. Соединяющего свариваемое изделие с источником тока. Могут применяться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин и зажимов;
-конструкция электродержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном попадании его на металлические предметы. Рукоятка электродержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;
-следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного ток. При смене электродов их остатки следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
-необходимо электрическую установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию.
11.12.При перерывах в работе, а также в конце работы сварочную аппаратуру необходимо отключить (в том числе от электросети), а в паяльных лампах давление полностью стравить.
11.13.При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой.

11.14.Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.
11.15.На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, электросварочные работы, работы с паяльной лампой, резка металла инструментом с образованием искр) на временных местах руководителем УОР, ответственным за пожарную безопасность оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

12.Порядок, нормы хранения пожароопасных веществ и материалов

12.1.Хранить на складе инвентаря и ТМС вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самовозгоранию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).
12.2.Запрещается совместное хранение веществ и материалов которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси), а также совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких либо других материалов и товаров.
12.3.Емкости с горючими жидкостями должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.
12.4.Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.
12.5.Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.
12.6.Запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
12.7.Все оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.
12.8.В учебном кабинете химии не допускается хранение пожароопасных реактивов. В лаборантской кабинета химии временно могут храниться реактивы в небольшом объеме, не превышающем необходимое количество для проведения практических работ или опытов на уроках.

13.Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды

13.1.Для хранения спецодежды работников предусмотрены шкафчики, гардеробные.
13.2.Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.
13.3.Преподаватель химии по окончании практических занятий убирает все пожароопасные вещества и материалы в лаборантскую, оборудованную для их временного хранения.

13.4.Лаборант кабинета химии после окончания лабораторной (экспериментальной) работы обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводилась работа с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
13.5.Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории кабинета химии для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

14.Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды.

14.1.Рабочие места в административных помещениях, пищеблоке, складских помещениях для продуктов (кладовых) УОР должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.
14.2.Горючие вещества и материалы(бумага, картон, упаковки от продуктов питания и.т.д.) должны ежедневно выноситься из здания УОР и храниться в закрытом контейнере, расположенном во дворе.
14.3.Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами по мере его заполнения.
14.4.Уборка должна производиться методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных воздушных смесей.
14.5.Специальная одежда работников, работающих с маслами, лаками, красками и другими горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этого целей местах.
14.6.Не реже одного раза в год проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов и каналов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
14.9.В УОР 1 раз в год должны проводиться работы по очистке вытяжных устройств (шкафов и др.) аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, проводится в помещениях категорий В1-В4 по взрывоопасной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности -не реже 1 раза в год.

15.Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

15.1.Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв, должны быть указаны на контрольно-измерительных приборах.
15.2.Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно -измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.
15.3.Запрещается проводить работы при достижении предельных показаний контрольно-измерительными приборами.

16.Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации

16.1.В случае возникновения пожара, действия сотрудников УОР и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их экстренную эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

16.2.Каждый сотрудник УОР, обнаруживший пожар, обязан оповестить о пожаре всех находящихся в УОР людей при помощи кнопки АПС или подав сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре директору УОР (при отсутствии заместителю директора).

16.3.Ответственный за сообщение о возникновении пожара обязан сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01,101,112, при этом указать:

-наименование организации ГПОУ «Кузбасское УОР»;

-адрес организации пр-т Кирова, 104;

-место возникновение пожара(кратко описать, где загорание или что горит)

-свою фамилию, имя, отчество.

Не отключать телефон первым, возможно , у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

16.4.Ответственное лицо за проверку включения систем противопожарной защиты-начальник хозяйственного отдела выполняет проверку функционирования систем противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при необходимости задействует их. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС.

16.5.Ответственный за общую организацию спасения людей контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания УОР, корректировку направлений эвакуируемых, осуществляет осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы обучающихся. Необходимо выставить посты безопасности на входах и выходах в здание УОР, что бы исключить возможность возвращения обучающихся и сотрудников в здание, где возник пожар.

16.6.Педагогические работники, находящиеся в учебных кабинетах, закрывают окна, берут классные журналы и организованно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации из кабинетов и порядку действий при эвакуации, выводят обучающихся из кабинетов. Проверяют кабинет на наличие обучающихся и после закрытия его выводят обучающихся согласно поэтажному плану эвакуации из здания УОР в безопасное место. Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу. В безопасном месте сбора следует осуществить перекличку обучающихся по журналу и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей.

16.7. Ответственный за оказанием первой помощи- медицинские работники следят за состоянием обучающихся и персонала. В случае необходимости, оказывают первую помощь до приезда скорой помощи. После эвакуации обучающихся вместе с преподавателями находятся в месте сбора обучающихся и следят за их самочувствием. На случай возникновения пожара у медицинского персонала УОР всегда должна быть готова аптечка для оказания первой медицинской помощи.

16.8.Ответственный за общее руководство по тушению пожара-директор УОР дает указания на отключение систем вентиляции и электроэнергии (при необходимости), а также при отсутствии явной угрозе жизни и здоровью сотрудников поручение о принятии мер по тушению очага возгорания. Осуществляет общее руководство эвакуацией людей из здания УОР и ликвидацией

пожара до прибытия пожарных подразделений. Осуществляет контроль количества эвакуированных обучающихся и сотрудников УОР. Принимает меры по спасению людей. Вызывает к месту пожара медицинскую службу.

16.9.Ответственный за остановку работы систем вентиляции по указанию ответственного по пожарной безопасности или директора УОР (лица его заменяющего) осуществляет отключение систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях. Также выполняет другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

16.10.Ответственный за отключение электроэнергии -электрик УОР по приказу лица, ответственного за пожарную безопасность или директора УОР(лица его заменяющего) производит отключение электроэнергии (за исключением питания систем противопожарной защиты) в щитовых.

16.11.Ответственный за организацию привлечения сил и средств УОР к тушению пожара, получив указание ответственного за общее руководство по тушению пожара, задействует сотрудников УОР для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития до прибытия подразделений пожарной охраны. Во время тушения пожара следует стремиться, в первую очередь, обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

16.12.Ответственный за обеспечения соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара-специалист по охране труда осуществляет контроль правильного и безопасного подключения и использования пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей и других средств пожаротушения, правильное и безопасное тушение огня, нахождение и расположение сотрудников. В случае явной угрозы жизни (сильное задымление, увеличение температуры, риск обрушения конструкций) ответственный и за обеспечение соблюдения требований безопасности при тушении пожара прекращает действия по огнетушению и выводит группу в безопасное место.

16.13.Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны осуществляет встречу и направлением пожарных машин по кратчайшему пути для подъезда к очагу пожара.

16.14. Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны сведений необходимых для обеспечения безопасности личного состава -директор УОР сообщает руководителю тушения пожара сведения об особенностях очага возгорания, площади горения и задымления, опасности, количестве людей оставшихся в здании, функционировании электроосвещения, вентиляции, гидрантов.

16.15.Ответственный за информирование руководителя тушения пожара-начальник хозяйственного отдела по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания УОР, прилегающих строений и сооружений. Сообщает о количестве хранимых и применяемых в УОР пожароопасных веществ и материалов, а также сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

17. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

17.1.Директор УОР организует своевременный ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающее исправное состояние и постоянную готовность к использованию указанных средств.

17.2.При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в УОР должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем.

17.3.В УОР хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие, в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

17.4.При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель УОР обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

17.5. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

17.6.К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в УОР привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством РФ.

17.7.Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев проведения регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. При этом технический персонал УОР переводится в усиленный режим работы.

17.8.Не допускается в зданиях и сооружениях УОР выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов. В период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

17.9.При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, наличие оборудования и установок.

17.10.Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

17.11. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

17.12.Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества. При защите помещений огнетушителями учитывается специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.

17.13. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещений УОР осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной опасности, а также класс пожара.

17.14.В зданиях и сооружениях УОР на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А.

17.15.Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования не должно превышать 20 метров, 40 метров для помещений категории В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности.

17.16. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

17.17. Каждый огнетушитель, установленный в помещении УОР, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпусе огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

17.18.Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

17.19.Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.

17.20.Каждый огнетушитель, отправленный с УОР на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

17.21.Порядок применения порошковых огнетушителей:

-поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);

-сорвать пломбу;

-выдернуть чек за кольцо;

-путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

17.22.Порядок применения углекислотных огнетушителей:

-выдернуть чеку, направить раструб на очаг горения:

-открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);

-рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

17.23.Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

-при тушении пролитых легковоспламеняющихся жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

-горящую вертикальную плоскость следует тушить снизу вверх;

-наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;

-после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать начальнику хозяйственного отдела для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

17.24.Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А,В,Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2Х1,5 метра. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках) позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

17.25.Использование первичных средств пожаротушения в УОР для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

17.26.В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, необходимо поставить об этом пожарную охрану.

Ответственный за пожарную безопасность С.Н.Муратов.